



Certificato numero / Certificate number

DE/3956

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Si dichiara che il Fabbrikante/*we declare that the Manufacturer*

BALCONI GIANNINO SRL

Via Sempione, 48/b - 21029 VERGIATE (VA) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

**Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno
massiccio**

Solid wood paneling and cladding

Mod. BALCONI

le prove di tipo secondo la norma EN 14915:2013, in conformità ai punti richiesti dal Fabbrikante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4 (quattro) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14915:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 4 (four) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

21/10/2010

Prima emissione
First issue

18/09/2025

Rinnovo
Renewal

18/09/2025

Ultima emissione
Latest issue

20/10/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

DE/3956

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio *Solid wood paneling and cladding*

Mod. BALCONI

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

SPECIE LEGNOSE <i>TYPE OF WOOD</i>	ABETE <i>SPRUCE</i>	PINO <i>PINE</i>	DOUGLASIA <i>DOUGLAS</i>	LARICE <i>LARCH</i>	ROVERE <i>OAK</i>
Spessore (mm) <i>Thickness (mm)</i>	9/6 ÷ 43/31	9/6 ÷ 43/31	9/6 ÷ 42/26	12,5/8 ÷ 43/31	19/12 ÷ 43/31
Densità media (kg/m ³) <i>Average density (kg/m³)</i>	450	500	550	660	700
5.1 Reazione al fuoco (classe) <i>5.1 Reaction to fire (class)</i>	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2
5.4 Permeabilità vapore acqueo (μ) <i>5.4 Water vapour permeability (μ)</i>	65	70	70	85	90
5.6 Conduttività Termica (λ - W/m K) <i>5.6 Thermal conductivity (λ - W/m K)</i>	0,12	0,13	0,14	0,17	0,18
4.6.1 Durabilità Biologica (classe) <i>4.6.1 Biological durability (class)</i>	4	3/4	3	3/4	2

21/10/2010Prima emissione
*First issue***18/09/2025**Rinnovo
*Renewal***18/09/2025**Ultima emissione
*Latest issue***20/10/2030**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification